

品質証明書

名称	パラカバー（続けて下表 イ欄の文言）
商品記号又は品番	PC（続けて下表 イ、ロ及びハ欄の文言）
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温筒 F☆☆☆☆（続けて下表ハ欄の文言）

項目	単位	規格値	区分、記号 等
ホルムアルデヒド放散特性	$\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	0.043 以下	平均温度70 +5, 0℃
熱間収縮温度	℃	350 以上	—
直角度	—	外径の2%又は5mmのうち、いずれか大きい方を超えない	—

上表以外の項目、単位、規格値							密度:呼び厚さによる密度			
イ	ロ	ハ	筒の内径 mm		厚さ		長さ mm		密度 k g / m ³	保温する 管の種類
					呼び厚さ	mm				
ALK、 ALGC、 ALKP、 ALGCP又は 記号なし	A、 N、 P 又は R	15Ax20	22	+2 -1	20	+3 -2	1000	+5 -3	45~64	鋼管
		15Ax25			25					
		15Ax30			30					
		20Ax20	27	+2 -1	20	+3 -2				
		20Ax25			25					
		20Ax30			30					
		25Ax20	34	+2 -1	20	+3 -2				
		25Ax25			25					
		25Ax30			30					
		32Ax20	43	+3 -1	20	+3 -2				
		32Ax30			30					
		32Ax40			40					
		40Ax20	49	+3 -1	20	+3 -2				
		40Ax30			30					
		40Ax40			40					
		50Ax20	61	+3 -1	20	+3 -2				
		50Ax30			30					
		50Ax40			40					
		65Ax20	76	+3 -1	20	+3 -2				
		65Ax40			40					
		80Ax20	89	+3 -1	20	+3 -2				
		80Ax40			40					
		100Ax25	114	+4 -1	25	+3 -2				
		100Ax40			40					
		125Ax25	140	+4 -1	25	+3 -2				
		125Ax40			40					
		150Ax25	165	+4 -1	25	+3 -2				
		150Ax40			40					
		200Ax40	216	+4 -1	40	+3 -2				
		200Ax50			50					
		250Ax40	267	+4 -1	40	+3 -2				
		250Ax50			50					
		300Ax40	319	+4 -1	40	+3 -2				
		300Ax50			50					

備考
イ欄が記号なしの場合：国土交通大臣認定 不燃 NM-8607 グラスウール保温板
イ欄記号がALKの場合：国土交通大臣認定 不燃 NM-5179 アルミニウム合金はく張クラフト紙張/グラスウール保温板
イ欄記号がALGC、ALKPの場合：国土交通大臣認定 不燃 NM-0748 クラフト紙裏張アルミニウムはく張/グラスウール保温板